

Politechnika Warszawska

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Projekt CENAGIS współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Warszawa, dnia 01 września 2020 r.

ZP.RB.KK.8.2020
DZP.261.1.2020

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (Cenagis) wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych – prace budowlano-remontowe służące adaptacji budynków w Józefosławiu do działania laboratoriów i platformy informatycznej.”
sygnatura sprawy ZP.RB.KK.8.2020

Szanowni Państwo;

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 1 :

W kosztorysie mamy pozycję : (Instalacja wentylacji i klimatyzacji, pkt 1 instalacja klimatyzacji 1.d.1.1 zestawy klimatyzacyjne podpunkt 2 "Zestawy klimatyzacyjne: - typu Split o mocy chłodniczej 8kW, praca do -25C, jednostka zewnętrzna i wewnętrzna prod. Midea wraz ze sterowaniem, montażem, uruchomieniem; sterownik do pracy naprzemiennej - klimatyzatory w systemie VRF, zgodnie z zestawieniem producenta, wraz ze sterowaniem, montażem, uruchomieniem - agregat freonowy chl" kpl 0,5. Czy jest to omyłka pisarka? Wydaje nam się że kompletów powinno być 5 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia przedmiary w formacie pdf i ath. Podstawą do wyceny są dane zawarte w przedmiarze – tożsamym w pliku o rozszerzeniu pdf i w pliku o rozszerzeniu ath, tj. opis pozycji przedmiarowej i liczba jednostek w kolumnie „Razem”. W przypadku pozycji przedmiaru, o którą pyta Wykonawca, liczba kompletów wynosi 1.

Zamawiający przypomina, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego (Rozdział 7 pkt. 6 SIWZ). Informacje w sprawie niniejszego postępowania są zamieszczone na stronie internetowej: <http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz>

W związku z tym, z nie zaistniała przesłanka, o której mowa art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian tj. **09.09.2020r. godz. 12:00** Informacje w sprawie niniejszego postępowania są zamieszczone na stronie internetowej: www.zamowienia.pw.edu.pl

Z poważaniem
Z-CA KANCLERZA
Politechniki Warszawskiej
ds. Technicznych
mgr inż. Tadeusz Byczot

