

LEGENDA:

nowiew: 400x400
sk. -2,10
izol. 2 cm

wyiew: 400x400
sk. -2,10
izol. 2 cm

wyiew indywidualny:

czerpnia:

wyrzutnia:

Regulator zmiennego wydatku powietrza VAV


Regulator stałego wydatku powietrza CAV

wentylator kanałowy wraz ze regulatorem i podgłazceniami elastycznymi

Kłapa ppoż. Els 120 z siłownikiem elektrycznym

UWAGA:
Dobrano kratki wentylacyjne prod. LINDAB typ AD.
Dopuszcza się zmianę krutek z warunkiem zachowania powierzchni efektywnej

Rewizja B. 26.05.2020 r
Zmiana lokalizacji kanałów i krutek wentylacyjnych w laboratorium (zmiana tras kanałów wentylacyjnych)

		ul. Traktorzystki 4A 01-114 Warszawa tel. (+48.22) 862.86.25 fax (+48.22) 632.38.75	
Temat proj.	PROJEKT ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z rozbudową zewnętrznych schodów od strony zachodniej, pochylnią dla samochodów, zmianą funkcji i przebudową pomieszczeń piwnicy oraz dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego OŚRODKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNO-GEODEZYJNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, Józefostaw, ul. Ogrodowa 2, gmina Piaseczno, działka nr ewidencyjny 42 z obrębu Józefostaw, jednostka ewidencyjna: Józefostaw Piaseczno – obszar wiejski 141804_5 kategoria obiektu budowlanego IX		
		PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY do decyzji nr 1023/2019 pozwolenia na budowę z dnia 11.06.2019r.	
Temat rys.	INSTALACJA WENTYLACJI PODDASZE		
Projektant	mgr inż. Rafał Kozłowski upr. nr MAZ/0550/PWBS/17	Faza	projekt budowlany
		Data	15.11.2019
Opracowanie	mgr inż. Grzegorz Kalicki mgr inż. Patrycja Helman	Skala	1:100
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Kozłowski upr.nr St-298/85	Numer rysunku	DWP-W-IS-06-B