



RAPORT DOBORU WENTYLATORÓW



DANE DO DOBORU

Rodzaj wentylatora: kanałowy okrągły
Wydajność powietrza: 200m³/h
Spiętrzenie: 200Pa
Zasilanie: 1~230V/50Hz
Wykonanie: standardowe
Ilość: 1szt.

WYNIK DOBORU

1 x WKO-10

DANE TECHNICZNE WENTYLATORA



SILNIK I WIRNIK

Zasilanie: 1~230V/50Hz
Moc nominalna: 0,07kW
Prąd nominalny: 0,29A
Prędkość obrotowa max.: 2400/min
Temp. max: 50°C

GŁOŚNOŚĆ

Od strony wylotu powietrza:
Od strony wlotu powietrza z podstawą PU:
Od strony wlotu powietrza z podstawą PUT:

 SZYMAŃSKI, NOWAKOWSKI Sp.j. 08-500 Ryki, ul. Lubelska 31 tel. 0-81 883-56-00 fax. 0-81 883-56-09			<h1>KARTA DANYCH TECHNICZNYCH</h1> <p>Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towarów. Dane zawarte w ofercie dotyczące mas, wymiarów, a także rysunków podają wartości przybliżone o ile nie stwierdzono wyraźnie, że są gwarantowane.</p>			
Typ wentylatora		WKO	-	OPRACOWAŁ	Osoba	Piotr Wilczewski
Wydajność powietrza		200	[m3/h]		Firma	JUWENT Warszawa
Spiętrzenie		200	[Pa]		Adres	#
Masa wentylatora		5,5	[kg]		Kontakt	tel. 519 101 055; p.wilczewski@juwent.com.pl
-		-	-	DANE KLIENTA	Osoba	-
-		-	-		Firma	-
					Adres	-
					Kontakt	-
Obiekt	Obserwatorium					
ID	3569/WENT	Oznacz.	-/-	Data opracowania	2020-05-22	

AUTOMATYKA

Oddzielny regulator obrotów [ARW-1.2]

1 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE